

NMNM

SMUTEČNÍ SÍŇ / 01 ZADÁNÍ

1 | ÚVOD

Smuteční síň je jedinečná typologie v architektuře. Fenomén rituálu pohřbívání, respektive posledního rozloučení, je součástí lidské společnosti od jejího počátku a je jeden z mála rituálů, které moderní společnosti zůstaly. Ač je typologie smuteční síně sekulární, uvádí nás do vztahu se životem a smrtí. V současné době však smuteční síň slouží také pro pohřební rituály nekřesťanských náboženství. Smuteční síň je jednou z dominantních veřejných budov ve městě a jako taková si zaslouží vyjímečné řešení urbanistické, architektonické a krajinářské.

Místo pro novou Smuteční síň je výjimečné svojí polohou v blízkosti krajinné dominanty Cihelského a Klečkovského rybníka. Z druhé strany navazuje na Katolický hřbitov s kostelem Nanebevzetí Panny Marie. Kaskáda rybníků spolu se hřbitovem je jakýmsi centrálním parkem města a má obrovský potenciál.

Součástí návrhu je rozvoj lokality v rámci dotčeného území, včetně rozšíření stávajícího Katolického hřbitova a jeho propojení s novou Smuteční síní. Předpokládaný rozvoj hřbitova je na pozemcích p.č. 291/1, 292/1, 293, 294/1 a 294/2. Tato kapacita je dostatečná minimálně do roku 2050.

Stavba Smuteční síně a doprovodné infrastruktury bude zohledňovat a respektovat ekonomické hledisko, především předpokládané investiční a provozní náklady. Dále hledisko environmentální, především spotřebu a využití energií a nakládání se zemědělskou půdou, krajinou a srážkovými vodami a hledisko sociální, především využití pro všechny věkové a sociální skupiny a pro návštěvníky s omezenou schopností pohybu a orientace.

Smuteční síň a s ní související pohřební služby musí odpovídat evropským standardům. To znamená, že musí zajišťovat, mimo jiné, nejvyšší možný respekt pro pozůstalé. Provoz smuteční síně a souvisejících zařízení musí být pro pozůstalé, v maximální míře transparentní. Svým vybavením a uspořádáním musí vyhovovat široké škále náboženských, etnických, kulturních i místních zvyků. Návrh bude zpracován v souladu s normovými požadavky, zejména s ČSN EN 15017 Pohřební služby a se zákonem č. 256/2001 Sb., o pohřbivnictví.

2 | URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A DOPRAVNÍ VAZBY

Zadavatel předpokládá řešení a zapojení stavby do města z hlediska urbanistického, krajinářského a dopravního. Dopravní napojení se předpokládá z ulice Malé, jak pro individuální automobilovou dopravu, tak pro městskou hromadnou dopravu. Pěší vazby jsou předpokládány také z ulice Sportovní a od Klečkovského a Cihelského rybníka.

Zadavatel předpokládá návrh důstojného veřejného prostranství, jehož součástí jsou plochy pro dopravu v klidu. Zadavatel klade důraz na citlivé oddělení veřejného prostranství a obslužného a zásobovacího vstupu.

- a |** 1 venkovní nekryté parkovací stání pro autobus.
- b |** 35 venkovních parkovacích stání pro potřeby smuteční síně.
- c |** Obslužný vstup včetně stání 2 pohřebních vozů a manipulačního prostoru.
- d |** Součástí návrhu bude řešení umístění kolumbária pro uložení pohřebních urn s kapacitou cca. 100 – 200 schránek.
- e |** Kromě hlavního přístupu k navrhovanému objektu ve směru od komunikace na ul. Malá je požadavek pěšího propojení objektu smuteční síně se stávajícím katolickým hřbitovem.
- f |** Do zájmového území lze zpracovat a vhodně umístit historické litinové náhrobky vyrobené v Kadovské huti, které jsou blíže definovány příloženými podklady. Jejich umístění je však potřeba řešit tak, aby případně respektovaly, že ve smuteční síni budou probíhat smuteční obřady pro osoby různých vyznání.
- g |** Výtvarné prvky, stožáry pro prapory, vodní prvky, umístění smutečních oznámení.
- h |** Krajinářské řešení, zpevněné plochy a komunikace, veřejné osvětlení.

3 | STAVEBNÍ PROGRAM

Smuteční síň musí uspokojit škálu pohřbů v šíři od jediného pozůstalého až po 125 osob (míněno v prostoru smutečního sálu, 50 míst pro sezení, 75 míst pro stojící)

Přípravné prostory, zázemí personálu	m ²	Popis
Vstup personál		
Kryté nakládání a vykládání rakví		1 pohřební vůz
Přípravna zemřelých	30	Přípravna zemřelých bude mít povrchy stěn a podlah omyvatelné a vhodné pro aplikaci desinfekčních prostředků. Přípravna bude vybavena sterilizačním zařízením na nástroje. Vazba na katafalk, zároveň na místnost pro vystavení rakve.
Uložení květinové výzdoby	12	Vazba na auditorium.
Úklidová místnost	3	Výlevka, skříňka, sklad chemikálií
Katafalk		Vazba na přípravnu zemřelých
Zázemí řečníka, režie	10	Vazba na auditorium
Šatna pro zaměstnance 5 skříněk		
Umývárna pro zaměstnance 2 umyvadla, 1 sprcha		
Toalety pro zaměstnance, předsíň s umyvadlem, 1 kabinka s WC mísou		
Denní místnost, kancelář	14	
Technické zázemí		Strojovna vzduchotechniky a klimatizace
Součástí objektu Smuteční síně nebudou chlazené sklady rakví, které jsou součástí objektů soukromých pohřebních služeb.		

Veřejný prostor	m²	Popis
Předprostor pro pozůstalé krytý před deštěm a sněhem	120 – 140	
Foyer		
Auditorium	120 – 140	Vzduchotechnika; klimatizace; ozvučení; 50 míst pro sezení, 75 míst pro stojící; prostor pro řečníka; prostor pro uložení věnců a květin, kondolence apod.; kondolenční kniha.
Místnost pro nejbližší pozůstalé, malé auditorium	25 – 40	Audio – video technika, cca 10 míst pro sezení
Místnost pro vystavení rakve	10 – 15	bude nuceně větrána a klimatizována. Bude dostatečně akusticky oddělena od ostatních prostor. Bude snadno hygienicky udržovatelná. Vazba na místnost pro nejbližší pozůstalé.
Toalety pro veřejnost		budou oddělené pro muže a ženy, vždy s předsíní se dvěma umyvadly, 2WC kabinky pro ženy, 2 pisoáry pro muže, 1WC kabinka pro muže, bezbariérová WC oddělené pro muže a ženy. Zadavatel uvítá řešení dovolující možnost využití WC návštěvníky hřbitova během otvírací doby hřbitova.
Úklidová místnost pro části mimo zázemí		výlevka, skříňka, sklad chemikálií

- veškerá jednotlivá zařízení, prostory i stavba jako celek musí odpovídat veškerým technickým požadavkům na stavby a zařízení (zejména pak hygienickým požadavkům na kvalitu vnitřního prostředí)
- smuteční síň musí vytvořit veškeré možné podmínky pro profesionální provozování pohřebních služeb a maximální spokojenost klientů s výhledem minimálně padesáti let užívání
- smuteční síň musí umožňovat vynášení rakve (jako součást smutečního rituálu)

Součástí návrhu budou následující zařízení:

a | Zařízení pro ozvučení prostoru smuteční síně i venkovního, krytého předprostoru určeného pro pozůstalé. Toto zařízení musí být navrženo tak, aby kvalitně reprodukovalo mluvené slovo i hudbu (klientům bude nabízen maximální možný výběr hudebních skladeb pro smuteční obřad).

b | Samostatné ozvučení místnosti pro nejbližší pozůstalé.

c | Videoprojekce uvnitř smuteční síně. Záměrem je promítat případné náboženské či etnické symboly související se smutečním obřadem dle požadavků klientů nebo pro projekci fotografií na zvláštní přání klientů.

d | Systém vzduchotechniky zajišťující normové výměny a úpravy vzduchu ve všech prostorech smuteční síně.

e | Systém klimatizace s požadavkem na ochlazování prostoru smutečního sálu, místnosti pro vystavení rakve a místnosti pro nejbližší pozůstalé.

f | Elektronické zabezpečení stavby včetně kamerového systému uvnitř i vně objektu.

g | Zázemí smuteční síně bude uspořádáno tak, aby zajistilo kvalitní a profesionální přípravu zemřelého na smuteční obřad včetně manipulace ošetření v souladu s hygienickými požadavky.

h | Zázemí musí mít samostatný vstup, pokud možno zcela separovaný od venkovních prostor určených pro pohyb veřejnosti a pozůstalých. Na rozmezí části pro pozůstalé a zázemí bude prostor pro vystavení rakve (poslední rozloučení nejbližších pozůstalých). Tento prostor by měl být v blízkosti místnosti pro nejbližší pozůstalé. Součástí zázemí bude také prostor pro speciální odpad (uzpůsobený dle zvláštních hygienických požadavků).